



## Checkliste für die Abnahme / Aufschaltung der BMA

Fachbauleiterbescheinigung mit der verbindlichen Erklärung, dass die Brandmeldeanlage gemäß DIN 14675 Ziffer 4.2 errichtet wurden.	
Inbetriebsetzungsprotokoll des Errichters der Brandmeldeanlage.	
Gültiger Wartungsvertrag für die Brandmeldeanlage (inklusive der Feuerwehr Peripherie).	
Aufkleber mit Daten der Wartungsfirma an der Feuerwehreinformatiionszentrale.	
Bescheinigung über die durchgeführte Prüfung	
Bestätigung des Betreibers oder einer von ihm beauftragten Person, dass die erforderliche Anzahl von Personen auf die Bedienung der Brandmeldeanlage eingewiesen worden sind.	
Auflistung der Ansprechpartner die in der Bedienung der Brandmeldeanlage eingewiesen wurden mit Telefonnummer oder Bereitschaftshandy	
Schließung für Feuerwehrschrüsseldepot (FSD) und Freischaltelement (FSE) beantragt (wird von der Feuerwehr mitgebracht)	
Generalschlüssel bzw. Objektschlüssel zur Unterbringung im Feuerwehrschrüsseldepot (maximal 3 Schlüssel).	
Inklusive Schlüsselplombe zur Sicherung der Schlüssel im FSD.	
Feuerwehrplan nach DIN 14095 vorhanden	
Feuerwehr Laufkarten nach DIN 14675 in DIN A3 laminiert vorhanden.	
Hinweisschilder für die Druckknopfnebenmelder "Außer Betrieb" in der Feuerwehreinformatiionszentrale.	
Passende Ersatzgläser (mindestens 5 Stück) für die Druckknopfnebenmelder in der Feuerwehreinformatiionszentrale.	
Kennzeichnung des Laufweges vom Zugang für die Feuerwehr bis zur Feuerwehreinformatiionszentrale mit geeigneten Hinweisschildern.	
rote Blitzleuchte zur Kennzeichnung der Lage des Feuerwehrschrüsseldepots.	
Nummer des Hauptmelders im FIZ am Feuerwehrbedienfeld.	
Gebundenes Betriebsbuch in der Feuerwehreinformatiionszentrale.	

Hiermit bestätige ich, dass alle Voraussetzungen für eine Aufschaltung der Brandmeldeanlage auf die Leitstelle der Feuerwehr erfüllt sind.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Betreiber: Name in Druckschrift, Unterschrift

**Hinweis: Nur wenn alle Punkte der Checkliste erfüllt sind,  
ist eine Abnahme der Brandmeldeanlage möglich.**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Brandschutzdienststelle des Landkreises.

Kontakt: Brandschutzdienststelle  
Kreisverwaltung Alzey-Worms  
Ernst-Ludwig-Straße 36  
55232 Alzey  
Telefon: (06731) 408-4562  
Email: [brandschutzdienststelle@alzey-worms.de](mailto:brandschutzdienststelle@alzey-worms.de)